



Comune di SAN MARCELLINO (CE)

Piazza Municipio n°5



PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PROGETTISTA :

CODING S.r.l.
GENERAL ENGINEERING & PLANNING

Ing. Pietro Luciani
Albo Ing. Prov. Roma n°23008

IMPRESA :



TLSled ESCO S.r.l.
Viale Regina Margherita, 279
00198 - Roma (RM)
P.Iva e Cod. Fisc.: 10514621001
mail: info.tlsledesco@gmail.com
mail PEC: tlsled_esco_srl@pec.it

TITOLO:

STATO DI PROGETTO
Calcoli illuminotecnici

b					
a					
-	Novembre 2017	CODING	ing. Luciani	ing. Coppa	Emissione
REV	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE

			CODIFICA													
progr.	data	scala	opera			argomento/opera			tipo doc.	progressivo			rev.			
	Novembre 2017	-	S	M	0	0	1	P	R	G	R	E	0	0	2	-

San Marcellino

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**Indice****San Marcellino**

Copertina progetto	1
Indice	2
EULUX S.p.A. 30Watt LED OXANA30ROTO	
Scheda tecnica apparecchio	6
Eulux s.r.l. 30Watt Led GladioSIA30	
Scheda tecnica apparecchio	7
EULUX S.p.A. 20Watt LED GLADIO20SME	
Scheda tecnica apparecchio	8
EULUX S.p.A. 30Watt LED GLADIO30SME	
Scheda tecnica apparecchio	9
EULUX S.p.A. 40Watt LED GLADIO40SME	
Scheda tecnica apparecchio	10
EULUX S.p.A. 60Watt LED GLADIO60SME	
Scheda tecnica apparecchio	11
EULUX S.p.A. 90Watt LED GLADIO90SME	
Scheda tecnica apparecchio	12
Eulux s.r.l. Oxana 30Watt ottica SIA 30Watt LED	
Scheda tecnica apparecchio	13
Corso Italia	
Lista pezzi lampade	14
Risultati illuminotecnici	15
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	17
Osservatore 2	
Isolinee (L)	18
corso Europa	
Lista pezzi lampade	19
Risultati illuminotecnici	20
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	22
Osservatore 2	
Isolinee (L)	23
via EX. Alifano (capua)	
Lista pezzi lampade	24
Risultati illuminotecnici	25
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	27
Osservatore 2	
Isolinee (L)	28
via della Conciliazione	
Lista pezzi lampade	29
Risultati illuminotecnici	30
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

Indice

Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	32
Osservatore 2	
Isolinee (L)	33
via Campana	
Lista pezzi lampade	34
Risultati illuminotecnici	35
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	37
Osservatore 2	
Isolinee (L)	38
via delle Puglie	
Lista pezzi lampade	39
Risultati illuminotecnici	40
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	42
Osservatore 2	
Isolinee (L)	43
via Frosinone	
Lista pezzi lampade	44
Risultati illuminotecnici	45
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	46
via Gargano	
Lista pezzi lampade	47
Risultati illuminotecnici	48
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	49
sezione 09	
Lista pezzi lampade	50
Risultati illuminotecnici	51
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	52
via Vanvitelli	
Lista pezzi lampade	53
Risultati illuminotecnici	54
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**Indice**

Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	56
Osservatore 2	
Isolinee (L)	57
via Starza	
Lista pezzi lampade	58
Risultati illuminotecnici	59
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	60
Osservatore 2	
Isolinee (L)	61
via Cremona	
Lista pezzi lampade	62
Risultati illuminotecnici	63
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	64
Osservatore 2	
Isolinee (L)	65
zona Cimitero di Trentola	
Lista pezzi lampade	66
Risultati illuminotecnici	67
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	68
Osservatore 2	
Isolinee (L)	69
via Roma	
Lista pezzi lampade	70
Risultati illuminotecnici	71
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	72
Osservatore 2	
Isolinee (L)	73
via Risorgimento	
Lista pezzi lampade	74
Risultati illuminotecnici	75
Campi di valutazione	
Campo di valutazione Carreggiata 1	
Osservatore	
Osservatore 1	
Isolinee (L)	76
Osservatore 2	

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

Indice

	Isolinee (L)	77
via Vieste		
Lista pezzi lampade		78
Risultati illuminotecnici		79
Campi di valutazione		
Campo di valutazione Carreggiata 1		
Osservatore		
Osservatore 1		
Isolinee (L)	81	
Osservatore 2		
Isolinee (L)	82	
nuova lottizzazione 01		
Lista pezzi lampade		83
Risultati illuminotecnici		84
Campi di valutazione		
Campo di valutazione Carreggiata 1		
Osservatore		
Osservatore 1		
Isolinee (L)	86	
Osservatore 2		
Isolinee (L)	87	
nuova lottizzazione 02		
Lista pezzi lampade		88
Risultati illuminotecnici		89
Campi di valutazione		
Campo di valutazione Carreggiata 1		
Osservatore		
Osservatore 1		
Isolinee (L)	91	
Osservatore 2		
Isolinee (L)	92	
zona Cimitero		
Lista pezzi lampade		93
Risultati illuminotecnici		94
Campi di valutazione		
Campo di valutazione Carreggiata 1		
Osservatore		
Osservatore 1		
Isolinee (L)	96	
Osservatore 2		
Isolinee (L)	97	

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

EULUX S.p.A. 30Watt LED OXANA30ROTO / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

Emissione luminosa 1:



Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 18 53 94 100 93

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

Eulux s.r.l. 30Watt Led GladioSIA30 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

Emissione luminosa 1:



Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34 66 92 100 85

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

EULUX S.p.A. 20Watt LED GLADIO20SME / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

Emissione luminosa 1:



Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

EULUX S.p.A. 30Watt LED GLADIO30SME / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

Emissione luminosa 1:



Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

EULUX S.p.A. 40Watt LED GLADIO40SME / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

Emissione luminosa 1:



Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

EULUX S.p.A. 60Watt LED GLADIO60SME / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

Emissione luminosa 1:



Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

EULUX S.p.A. 90Watt LED GLADIO90SME / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

Emissione luminosa 1:



Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90


A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**Eulux s.r.l. Oxana 30Watt ottica SIA 30Watt LED / Scheda tecnica apparecchio**

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.

Emissione luminosa 1:



Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34 66 92 100 85

A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada non è possibile rappresentare la tabella UGR.

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore EuLux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


Corso Italia / Lista pezzi lampade

Eulux s.r.l. Oxana 30Watt ottica SIA 30Watt LED
Articolo No.: Oxana 30Watt ottica SIA
Flusso luminoso (Lampada): 4080 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4800 lm
Potenza lampade: 32.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34 66 92 100 85
Dotazione: 1 x ottica Stradale SIA (Fattore di
correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**Corso Italia / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:258

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Marciapiede 1
Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 2.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

E_m [lx]	U0
7.97	0.65
≥ 7.50	≥ 0.40
✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**Corso Italia / Risultati illuminotecnici****Lista campo di valutazione**

- 2 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 8.500 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4a

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)


	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.15	0.55	0.63	13
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

- 3 Campo di valutazione Marciapiede 2
Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 2.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.
Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	E_m [lx]	U0
Valori reali calcolati:	7.97	0.65
Valori nominali secondo la classe:	≥ 7.50	≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**Corso Italia / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 258


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 2.125 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.15	0.55	0.63	13
Valori nominali secondo la classe ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**Corso Italia / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**

Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 6.375 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.15	0.58	0.64	13
Valori nominali secondo la classe ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


corso Europa / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 90Watt LED GLADIO90SME
Articolo No.: 90Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 12888 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 14400 lm
Potenza lampade: 96.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**corso Europa / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:258

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Marciapiede 1
Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 3.500 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

E_m [lx]	U0
13.78	0.40
≥ 7.50	≥ 0.40
✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**corso Europa / Risultati illuminotecnici****Lista campo di valutazione**

- 2 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME3a

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)


	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]	SR
Valori reali calcolati:	1.36	0.63	0.72	6	0.62
Valori nominali secondo la classe:	≥ 1.00	≥ 0.40	≥ 0.70	≤ 15	≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓	✓

- 3 Campo di valutazione Marciapiede 2
Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 3.500 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.
Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	E_m [lx]	U0
Valori reali calcolati:	16.50	0.54
Valori nominali secondo la classe:	≥ 7.50	≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**corso Europa / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Iso linee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 258


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.36	0.64	0.79	6
Valori nominali secondo la classe ME3a:	≥ 1.00	≥ 0.40	≥ 0.70	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**corso Europa / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.45	0.63	0.72	5
Valori nominali secondo la classe ME3a:	≥ 1.00	≥ 0.40	≥ 0.70	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


via EX. Alifano (capua) / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 60Watt LED GLADIO60SME
Articolo No.: 60Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 8592 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 9600 lm
Potenza lampade: 64.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via EX. Alifano (capua) / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:222

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Marciapiede 1
Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 1.500 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

 E_m [lx]

19.90

 ≥ 7.50 

U0

0.51

 ≥ 0.40 

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

via EX. Alifano (capua) / Risultati illuminotecnici

Lista campo di valutazione**2 Campo di valutazione Carreggiata 1**

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 7.000 m

Reticolo: 10 x 6 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Manto stradale: R3, q0: 0.070

Classe di illuminazione selezionata: ME4a

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.14	0.52	0.70	9
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

3 Campo di valutazione Marciapiede 2

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 1.500 m

Reticolo: 10 x 3 Punti


Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.

Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	E_m [lx]	U0
Valori reali calcolati:	12.12	0.67
Valori nominali secondo la classe:	≥ 7.50	≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via EX. Alifano (capua) / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 222


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.14	0.54	0.74	9
Valori nominali secondo la classe ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via EX. Alifano (capua) / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.24	0.52	0.70	6
Valori nominali secondo la classe ME4a:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


via della Conciliazione / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 40Watt LED GLADIO40SME
Articolo No.: 40Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 5728 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6400 lm
Potenza lampade: 43.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via della Conciliazione / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:222

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Marciapiede 1
Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 1.500 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

 E_m [lx]

13.27

 ≥ 7.50 

U0

0.51

 ≥ 0.40 

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via della Conciliazione / Risultati illuminotecnici****Lista campo di valutazione****2 Campo di valutazione Carreggiata 1**

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 7.000 m

Reticolo: 10 x 6 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Manto stradale: R3, q0: 0.070

Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.76	0.52	0.70	8
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

3 Campo di valutazione Marciapiede 2

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 1.500 m

Reticolo: 10 x 3 Punti


Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.

Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	E_m [lx]	U0
Valori reali calcolati:	8.08	0.67
Valori nominali secondo la classe:	≥ 7.50	≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via della Conciliazione / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**

Valori in Candela/m², Scala 1 : 222


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.76	0.54	0.74	8
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via della Conciliazione / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.82	0.52	0.70	6
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


via Campana / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 40Watt LED GLADIO40SME
Articolo No.: 40Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 5728 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6400 lm
Potenza lampade: 43.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Campana / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:222

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
 Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 6.000 m
 Reticolo: 10 x 6 Punti
 Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
 Manto stradale: R3, q0: 0.070
 Classe di illuminazione selezionata: ME4b

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.01	0.49	0.53	10
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.50	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

via Campana / Risultati illuminotecnici

Lista campo di valutazione**2 Campo di valutazione Marciapiede 1**

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 1.000 m

Reticolo: 10 x 3 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.

Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

E_m [lx]	U0
9.70	0.69
≥ 7.50	≥ 0.40
✓	✓

3 Campo di valutazione Marciapiede 2

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 1.000 m

Reticolo: 10 x 3 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.

Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)


Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

E_m [lx]	U0
15.10	0.43
≥ 7.50	≥ 0.40
✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Campana / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 222


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.01	0.52	0.53	10
Valori nominali secondo la classe ME4b:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.50	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Campana / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**

Valori in Candela/m², Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.07	0.49	0.65	6
Valori nominali secondo la classe ME4b:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.50	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


via delle Puglie / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 60Watt LED GLADIO60SME
Articolo No.: 60Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 8592 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 9600 lm
Potenza lampade: 64.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via delle Puglie / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:258

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
 Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 6.000 m
 Reticolo: 10 x 6 Punti
 Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
 Manto stradale: R3, q0: 0.070
 Classe di illuminazione selezionata: ME4b

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
1.07	0.61	0.50	9
≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.50	≤ 15
✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

via delle Puglie / Risultati illuminotecnici

Lista campo di valutazione**2 Campo di valutazione Marciapiede 1**

Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 2.000 m

Reticolo: 10 x 3 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.

Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

 E_m [lx]

15.74

 ≥ 7.50 

U0

0.70

 ≥ 0.40 **3 Campo di valutazione Marciapiede 2**

Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 2.000 m

Reticolo: 10 x 3 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.

Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

 E_m [lx]

10.30


 ≥ 7.50 

U0

0.41

 ≥ 0.40 

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via delle Puglie / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 258


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.07	0.62	0.50	9
Valori nominali secondo la classe ME4b:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.50	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via delle Puglie / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.14	0.61	0.65	8
Valori nominali secondo la classe ME4b:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.50	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


via Frosinone / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 20Watt LED GLADIO20SME
Articolo No.: 20Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 2864 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3200 lm
Potenza lampade: 21.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Frosinone / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:215


Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 24.000 m, Larghezza: 4.500 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.59	0.64	0.60	7
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Frosinone / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 215

Reticolo: 10 x 3 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.59	0.64	0.60	7
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


via Gargano / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 20Watt LED GLADIO20SME
Articolo No.: 20Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 2864 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3200 lm
Potenza lampade: 21.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Gargano / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:215


Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 24.000 m, Larghezza: 4.500 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.59	0.64	0.60	7
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Gargano / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 215

Reticolo: 10 x 3 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.59	0.64	0.60	7
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


sezione 09 / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 20Watt LED GLADIO20SME
Articolo No.: 20Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 2864 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3200 lm
Potenza lampade: 21.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**sezione 09 / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:186


Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 4.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.99	0.44	0.41	12
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**sezione 09 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 3 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.99	0.44	0.41	12
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


via Vanvitelli / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 40Watt LED GLADIO40SME
Articolo No.: 40Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 5728 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6400 lm
Potenza lampade: 43.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Vanvitelli / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:222

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
 Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 6.000 m
 Reticolo: 10 x 6 Punti
 Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
 Manto stradale: R3, q0: 0.070
 Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.01	0.49	0.53	10
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

via Vanvitelli / Risultati illuminotecnici

Lista campo di valutazione**2 Campo di valutazione Marciapiede 1**

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 1.000 m

Reticolo: 10 x 3 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.

Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

 E_m [lx]

9.70

 ≥ 7.50 

U0

0.69

 ≥ 0.40 **3 Campo di valutazione Marciapiede 2**

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 1.000 m

Reticolo: 10 x 3 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.

Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

 E_m [lx]

15.10


 ≥ 7.50 

U0

0.43

 ≥ 0.40 

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Vanvitelli / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 222


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.01	0.52	0.53	10
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Vanvitelli / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.07	0.49	0.65	6
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


via Starza / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 40Watt LED GLADIO40SME
Articolo No.: 40Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 5728 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6400 lm
Potenza lampade: 43.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Starza / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:222

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
 Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 7.000 m
 Reticolo: 10 x 6 Punti
 Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
 Manto stradale: R3, q0: 0.070
 Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)


Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
0.86	0.49	0.68	8
≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Starza / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 222


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.86	0.50	0.71	8
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Starza / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.92	0.49	0.68	5
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


via Cremona / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 40Watt LED GLADIO40SME
Articolo No.: 40Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 5728 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6400 lm
Potenza lampade: 43.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Cremona / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:244


Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
 Lunghezza: 28.000 m, Larghezza: 5.000 m
 Reticolo: 10 x 6 Punti
 Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
 Manto stradale: R3, q0: 0.070
 Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.85	0.63	0.57	8
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Cremona / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 244


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.85	0.63	0.57	8
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Cremona / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 244

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.89	0.63	0.61	6
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


zona Cimitero di Trentola / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 40Watt LED GLADIO40SME
Articolo No.: 40Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 5728 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6400 lm
Potenza lampade: 43.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**zona Cimitero di Trentola / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:258


Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
 Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 7.000 m
 Reticolo: 10 x 6 Punti
 Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
 Manto stradale: R3, q0: 0.070
 Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.60	0.63	0.72	6
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**zona Cimitero di Trentola / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 /
Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 258


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.60	0.64	0.79	6
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**zona Cimitero di Trentola / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 /
Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.65	0.63	0.72	4
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


via Roma / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 40Watt LED GLADIO40SME
Articolo No.: 40Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 5728 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6400 lm
Potenza lampade: 43.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Roma / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:186

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
 Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 6.000 m
 Reticolo: 10 x 6 Punti
 Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
 Manto stradale: R3, q0: 0.070
 Classe di illuminazione selezionata: ME4b

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)


Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
1.27	0.48	0.69	9
≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.50	≤ 15
✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Roma / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 186


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.27	0.50	0.80	9
Valori nominali secondo la classe ME4b:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.50	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Roma / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**

Valori in Candela/m², Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.34	0.48	0.69	5
Valori nominali secondo la classe ME4b:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.50	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


via Risorgimento / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 30Watt LED GLADIO30SME
Articolo No.: 30Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 4296 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4800 lm
Potenza lampade: 32.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Risorgimento / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:222


Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 4.500 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.83	0.63	0.53	9
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Risorgimento / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Iso linee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 222


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.83	0.63	0.53	9
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Risorgimento / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.87	0.63	0.59	7
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore EuLux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

via Vieste / Lista pezzi lampade

Eulux s.r.l. 30Watt Led GladioSIA30
Articolo No.: 30Watt Led
Flusso luminoso (Lampada): 4080 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4800 lm
Potenza lampade: 32.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34 66 92 100 85
Dotazione: 1 x StradaleSIA (Fattore di correzione
1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.




EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

via Vieste / Risultati illuminotecnici



Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:186

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Marciapiede 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 3.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

$E_m [lx]$	U_0
16.88	0.60
≥ 7.50	≥ 0.40
	

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Vieste / Risultati illuminotecnici****Lista campo di valutazione****2 Campo di valutazione Carreggiata 1**

Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 5.000 m

Reticolo: 10 x 6 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Manto stradale: R3, q0: 0.070

Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	2.19	0.84	0.81	12
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

3 Campo di valutazione Marciapiede 2

Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 3.000 m

Reticolo: 10 x 3 Punti


Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.

Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	E_m [lx]	U0
Valori reali calcolati:	16.88	0.60
Valori nominali secondo la classe:	≥ 7.50	≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Vieste / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**

Valori in Candela/m², Scala 1 : 186


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	2.19	0.84	0.81	12
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**via Vieste / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	2.19	0.84	0.81	12
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


nuova lottizzazione 01 / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 30Watt LED OXANA30ROTO
Articolo No.: 30Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 4464 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4800 lm
Potenza lampade: 32.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 18 53 94 100 93
Dotazione: 1 x LED 5000K 160lm/W (Fattore di
correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**nuova lottizzazione 01 / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:222

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Marciapiede 1
Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 1.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

E_m [lx]	U0
15.10	0.61
≥ 7.50	≥ 0.40
✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

nuova lottizzazione 01 / Risultati illuminotecnici

Lista campo di valutazione**2 Campo di valutazione Carreggiata 1**

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 6.000 m

Reticolo: 10 x 6 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Manto stradale: R3, q0: 0.070

Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0
Valori reali calcolati:	1.01	0.57
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.50	≥ 0.35
Rispettato/non rispettato:	✓	✓

3 Campo di valutazione Marciapiede 2

Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 1.000 m

Reticolo: 10 x 3 Punti


Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.

Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	E_m [lx]	U0
Valori reali calcolati:	15.10	0.61
Valori nominali secondo la classe:	≥ 7.50	≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**nuova lottizzazione 01 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**

Valori in Candela/m², Scala 1 : 222


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.01	0.57	0.37	15
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✗	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**nuova lottizzazione 01 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**

Valori in Candela/m², Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	1.02	0.58	0.33	14
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✗	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


nuova lottizzazione 02 / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 30Watt LED OXANA30ROTO
Articolo No.: 30Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 4464 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4800 lm
Potenza lampade: 32.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 18 53 94 100 93
Dotazione: 1 x LED 5000K 160lm/W (Fattore di
correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**nuova lottizzazione 02 / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:186

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Marciapiede 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 1.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:

Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

 E_m [lx]

11.33

 ≥ 7.50

✓

U0

0.43

 ≥ 0.40

✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail

nuova lottizzazione 02 / Risultati illuminotecnici

Lista campo di valutazione**2 Campo di valutazione Carreggiata 1**

Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 6.000 m

Reticolo: 10 x 6 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.


Manto stradale: R3, q0: 0.070

Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0
Valori reali calcolati:	0.61	0.44
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.50	≥ 0.35
Rispettato/non rispettato:	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**nuova lottizzazione 02 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**

Valori in Candela/m², Scala 1 : 186


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.61	0.45	0.37	20
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✗	✗

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**nuova lottizzazione 02 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.65	0.44	0.54	7
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.


via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)

Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail


zona Cimitero / Lista pezzi lampade

EULUX S.p.A. 40Watt LED GLADIO40SME
Articolo No.: 40Watt LED
Flusso luminoso (Lampada): 5728 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6400 lm
Potenza lampade: 43.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 76 97 100 90
Dotazione: 1 x LED 160 lm/W a Tj = 85°C 5000K
(Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.



EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**zona Cimitero / Risultati illuminotecnici**

Fattore di manutenzione: 0.80

Scala 1:258

Lista campo di valutazione

- 1 Campo di valutazione Marciapiede 1
 Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 2.000 m
 Reticolo: 10 x 3 Punti
 Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
 Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:
 Valori nominali secondo la classe:
 Rispettato/non rispettato:

E_m [lx]	U0
9.04	0.40
≥ 7.50	≥ 0.40
✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**zona Cimitero / Risultati illuminotecnici****Lista campo di valutazione****2 Campo di valutazione Carreggiata 1**

Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 6.000 m

Reticolo: 10 x 6 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Manto stradale: R3, q0: 0.070

Classe di illuminazione selezionata: ME5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.77	0.59	0.48	8
Valori nominali secondo la classe:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

3 Campo di valutazione Marciapiede 2

Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 2.000 m

Reticolo: 10 x 3 Punti


Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.

Classe di illuminazione selezionata: CE5

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

	E_m [lx]	U0
Valori reali calcolati:	8.79	0.66
Valori nominali secondo la classe:	≥ 7.50	≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**zona Cimitero / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 258


Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.77	0.60	0.48	8
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓

EuLux s.p.a.

via Ignazio Silone snc
82016 Montersarchio (BN)Redattore Eulux
Telefono 0824832296
Fax 0824937900
e-Mail**zona Cimitero / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)**Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]
Valori reali calcolati:	0.81	0.59	0.60	6
Valori nominali secondo la classe ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Rispettato/non rispettato:	✓	✓	✓	✓